


Beispielhafter Freiflächenplan (Mindestanforderungen)

Alle Flächen sind zu benennen.



Ident	Flächentyp	Mittlerer Abflussbeiwert Ψ_m
1	Schrägdach, Sondermaterial	1,00
2	Flachdach ($\leq 3^\circ$)	0,90
3	Schrägdach	0,90
4	Kiesdach	0,70
5	Gründach, Aufbau ≤ 10 cm	0,50
6	Gründach, Aufbau > 10 cm	0,30
7	Asphalt, fugenlos versiegelt	0,90
8	Pflaster mit dichten Fugen < 2 cm	0,75
9	Pflaster mit offenen Fugen > 2 cm	0,50
10	Fester Kies-, Schotterbelag	0,60
11	Rasengittersteine/Sickersteine	0,20
12	Lockerer Kies-, Schotterbelag, Holzbelag, Sand	0,30